

АКТ № 1357 готовності до опалювального періоду

складений представником РТМ "Світло" 2019 р.
(назва теплопостачальної організації)
в особі Сн Т/к Іваниця ОМ
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
у присутності представника споживача в особі Голова правління
Олександровича Дмитрія Івановича
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
про готовність об'єкта за адресою: вул. проспект Перемоги буд. 109А
найменування об'єкта ОСББ м.ск Верхівська
особистий рахунок № 9015108 до опалювального сезону _____ року.
Теплове навантаження: опалення 0,388 Гкал/год; ГВП 0,172 Гкал/год
вентиляція _____ Гкал/год; технологія _____ Гкал/год

Температурний графік

1. Результати випробувань

№ п/п	Устаткування		Випробування тиском, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1.	Теплова мережа споживача		16.0	0.1	10	—
2.	Тепловий вузол		10.0	0.1	10	—
3.	Водопідігрівники	ЦО	10.0	0.1	10	—
		ГВП	10.0	0.1	10	—
4.	Вентиляційне обладнання		—	—	—	—
5.	Місцева система		6.0	0.1	10	—

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система №1	Система №2	Система №3	Система №4	Система №5	Система №6
Опалення	Дс. (мм)	—	—				
	№ пломби	—	—				
	Дш. (мм)	10.5	—				
	№ пломби	60092873	—				
ГВП	Дш. (мм)	—	—				
	№ пломби	—	—				
Вентиляція	Дш. (мм)	—	—				—
	№ пломби	—	—				

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи заповнення мембраною/вал

Водопідігрівників модульний блок

Вентиляційно-калориферного обладнання усунено

Під час огляду зроблено зауваження: усунено

Представник теплопостачальної організації РТМ, Светошшин
Ільверта Олександр
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.
Представник споживача ОСБТ, ЖК "Верховина"
Олександрів А.І.
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)


Представник державної інспекції

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про усунення зауважень усунено

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду готовності
до опалювального сезону 2021-2022

Представник теплопостачальної організації старший майстер
Захарченко А.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації РТМ, Светошшин
Василь В.В.

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Представник Державної інспекції
(назва підрозділу відповідної державної інспекції)
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав «___» _____ 20__ рік

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)